



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 18/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,94	1,17	0,40	1,37			1			1				0,47	0,62
	01:00	2,59	1,09	0,51	0,99			1							0,75	0,75
	02:00	2,42	0,98	0,57	0,87			1							0,70	0,70
	03:00	2,29	1,01	0,49	0,78			1							0,67	0,67
	04:00	2,24	0,91	0,61	0,71			1							0,65	0,65
	05:00	2,28	0,94	0,62	0,73			1							0,66	0,66
	06:00	2,43	0,96	0,65	0,81			1							0,70	0,70
	07:00	2,80	1,09	0,61	1,10			1							0,81	0,81
	08:00	3,07	1,07	0,69	1,32			1							0,89	0,89
	09:00	3,33	1,14	0,87	1,32			1							0,96	0,96
	10:00	3,52	1,14	0,93	1,44			1							0,98	0,99
	11:00	3,59	1,45	0,71	1,43			1				1			0,86	0,98
	12:00	3,44	0,97	0,77	1,69			1							0,78	0,90
	13:00	3,28	0,87	0,70	1,71			1							0,70	0,87
	14:00	3,44	1,09	0,70	1,65			1							0,70	0,93
	15:00	3,48	1,12	0,69	1,66			1							0,70	0,97
	16:00	3,54	1,02	0,67	1,86			1							0,67	0,93
	17:00	3,79	1,06	0,67	2,06			1							0,68	0,70
	18:00	4,17	1,13	0,75	2,30			1							0,75	0,75
	19:00	4,20	1,09	0,74	2,37			1							0,76	0,76
20:00	4,24	1,10	0,68	2,46			1							0,68	0,68	
21:00	3,98	1,09	0,63	2,25			1							0,64	0,64	
22:00	3,62	1,04	0,61	1,97			1							0,61	0,61	
23:00	3,27	1,24	0,55	1,48			1							0,56	0,56	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 έγινε πλήση της G3

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης