

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 21/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/01/24 0:00	3,06	2,79	0,27	1						0,91	0,91
	21/01/24 1:00	2,83	2,59	0,24	1						0,70	0,70
	21/01/24 2:00	2,77	2,56	0,20	1						0,64	0,64
	21/01/24 3:00	2,74	2,24	0,50	1						0,60	0,60
	21/01/24 4:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	21/01/24 5:00	2,77	2,14	0,63	1						0,64	0,64
	21/01/24 6:00	3,02	2,16	0,86	1						0,87	0,87
	21/01/24 7:00	3,08	2,16	0,92	1						0,93	0,93
	21/01/24 8:00	3,12	2,28	0,85	1						0,91	0,87
	21/01/24 9:00	2,88	2,88	0,00	1	1					0,01	0,00
	21/01/24 10:00	2,91	2,90	0,01	1	1					0,33	0,38
	21/01/24 11:00	2,80	2,71	0,09	1						0,67	0,68
	21/01/24 12:00	2,69	2,67	0,02	1						0,55	0,55
	21/01/24 13:00	2,75	2,73	0,02	1						0,62	0,62
	21/01/24 14:00	2,82	2,82	0,00	1						0,68	0,68
	21/01/24 15:00	3,01	2,96	0,06	1						0,88	0,89
	21/01/24 16:00	3,30	3,11	0,19	1						0,95	0,95
	21/01/24 17:00	3,82	2,88	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 18:00	4,26	3,41	0,85	1						0,95	0,95
	21/01/24 19:00	4,28	3,37	0,91	1						0,95	0,95
	21/01/24 20:00	4,01	3,07	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 21:00	3,78	2,84	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 22:00	3,49	2,55	0,94	1						0,95	0,95
	21/01/24 23:00	3,24	2,30	0,94	1						0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 09:00 έως 11:00 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.