

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 19 Ιανουάριος 2024	00:00	5,09	3,76	1,33				1							1,33	1,35	
	01:00	4,66	3,28	1,38				1							1,38	1,37	
	02:00	4,53	3,27	1,26				1							1,26	1,27	
	03:00	4,39	3,26	1,13				1							1,13	1,13	
	04:00	4,36	3,26	1,10				1							1,09	1,10	
	05:00	4,59	3,28	1,31				1							1,30	1,30	
	06:00	5,30	3,58	1,72				1							1,73	1,74	
	07:00	6,16	4,24	1,93				1							1,93	1,92	
	08:00	6,53	4,98	1,55				1	1						2,11	2,12	
	09:00	6,19	5,08	1,11				1	1						1,88	1,85	
	10:00	6,13	4,97	1,16				1	1						1,77	1,79	
	11:00	5,91	4,35	1,56				1	1						1,57	1,58	
	12:00	5,53	4,56	0,97				1	1						1,20	1,20	
	13:00	5,72	4,40	1,32				1	1						1,39	1,39	
	14:00	5,55	4,34	1,21				1	1						1,24	1,22	
	15:00	5,59	4,47	1,12				1	1						1,48	1,52	
	16:00	5,84	5,26	0,58				1	1						1,56	1,57	
	17:00	7,13	6,21	0,92				1	1						2,28	2,31	
	18:00	8,07	7,36	0,71			1	1	1						2,63	2,63	
	19:00	8,15	7,33	0,82			1	1	1						2,30	2,30	
	20:00	7,87	6,52	1,35			1	1	1						2,36	2,36	
	21:00	7,21	5,61	1,60			1	1	1						1,82	1,80	
	22:00	6,46	5,05	1,41			1	1	1						1,76	1,79	
	23:00	5,74	4,35	1,39			1	1	1						1,42	1,41	

Στο διάστημα 11:00-15:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες συντήρησης στο ΑΠ Αγ. Σώζων 2.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης