

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024	00:00	5,08	4,31	0,77		1		1							0,78	0,77	
	01:00	4,66	3,60	1,06				1							1,16	1,21	
	02:00	4,50	3,44	1,06				1							1,25	1,25	
	03:00	4,32	3,34	0,98				1							1,07	1,07	
	04:00	4,28	3,33	0,95				1							1,02	1,02	
	05:00	4,51	3,50	1,01				1							1,24	1,25	
	06:00	4,82	3,46	1,35				1							1,44	1,44	
	07:00	5,33	3,84	1,49				1							1,59	1,60	
	08:00	6,01	4,58	1,43				1							1,76	1,77	
	09:00	6,89	5,73	1,16		1		1							2,05	2,06	
	10:00	7,52	6,62	0,90		1		1							2,22	2,22	
	11:00	7,52	7,15	0,36		1		1							2,09	2,08	
	12:00	7,93	7,69	0,25		1	1	1							2,43	2,45	
	13:00	8,44	5,51	2,93		1		1							2,95	2,95	
	14:00	8,25	5,37	2,88		1		1							2,89	2,88	
	15:00	8,18	5,35	2,83		1		1							2,86	2,86	
	16:00	8,03	6,33	1,70		1		1							2,10	2,40	
	17:00	8,85	7,48	1,37				1	1						1,52	2,59	
	18:00	9,51	8,02	1,49				1	1						1,52	2,61	
	19:00	9,24	7,72	1,52				1	1						1,52	2,73	
	20:00	8,96	7,45	1,51				1	1						1,52	2,44	
	21:00	8,18	6,67	1,51				1	1						1,52	1,68	
	22:00	7,40	6,25	1,15				1	1						1,16	1,22	
	23:00	6,80	5,73	1,07		1		1							1,10	2,16	

Κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης