

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Κυριακή 21/1/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	21/01/24 0:00	11,50	9,98	1,51	1				1		4,02
	21/01/24 1:00	10,53	8,27	2,27	1				1		3,26
	21/01/24 2:00	10,33	9,05	1,29	1				1		3,06
	21/01/24 3:00	10,01	9,18	0,84	1				1		2,74
	21/01/24 4:00	8,72	7,00	1,71	1				1		1,44
	21/01/24 5:00	9,60	7,81	1,78			1		1		2,32
	21/01/24 6:00	11,21	9,92	1,29					1	1	1,92
	21/01/24 7:00	11,93	10,63	1,30					1	1	2,64
	21/01/24 8:00	13,45	12,08	1,37					1	1	4,16
	21/01/24 9:00	14,51	10,61	3,89					1	1	5,08
	21/01/24 10:00	16,33	12,24	4,09					1	1	5,72
	21/01/24 11:00	18,45	15,82	2,63	1				1	1	5,04
	21/01/24 12:00	19,85	18,59	1,26	1				1	1	6,44
	21/01/24 13:00	19,60	18,36	1,24	1				1	1	6,18
	21/01/24 14:00	17,92	16,65	1,28	1				1	1	4,51
	21/01/24 15:00	18,03	16,75	1,27	1				1	1	4,61
	21/01/24 16:00	18,22	16,94	1,27	1				1	1	4,80
	21/01/24 17:00	18,54	17,24	1,30	1				1	1	5,13
	21/01/24 18:00	19,34	16,74	2,60	1				1	1	5,93
	21/01/24 19:00	19,37	16,12	3,25	1				1	1	5,96
21/01/24 20:00	19,15	15,74	3,41	1				1	1	5,73	
21/01/24 21:00	18,04	14,18	3,86	1				1	1	4,63	
21/01/24 22:00	16,11	13,66	2,45	1				1	1	2,70	
21/01/24 23:00	13,62	10,20	3,43					1	1	4,33	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.