

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 20 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
20/1/24 0:00	51,32	49,63	1,69	0,00	1											0		1	1			1	1	11,77	11,66	
20/1/24 1:00	46,68	43,88	2,80	0,00	1											0			1			1	1	11,82	10,87	
20/1/24 2:00	44,99	41,18	3,81	0,00	1											0			1			1	1	12,54	12,42	
20/1/24 3:00	43,81	39,26	4,55	0,00	1											0			1			1	1	12,09	11,44	
20/1/24 4:00	42,36	37,90	4,46	0,00	1											0			1			1	1	12,55	9,76	
20/1/24 5:00	42,66	37,25	5,41	0,00	1											0			1			1	1	14,21	10,34	
20/1/24 6:00	45,66	39,28	6,38	0,00	1											0			1			1	1	15,96	13,15	
20/1/24 7:00	49,94	41,83	8,02	0,09	1											0			1			1	1	20,91	14,87	
20/1/24 8:00	56,00	46,64	7,02	2,34	1											0			1			1	1	19,54	16,68	
20/1/24 9:00	60,74	50,04	4,89	5,81	1											0			1			1	1	18,93	18,08	
20/1/24 10:00	62,73	51,20	4,70	6,83	1											0			1			1	1	18,70	18,65	
20/1/24 11:00	65,06	48,32	11,20	5,54	1											0			1			1	1	26,70	19,47	
20/1/24 12:00	68,17	52,78	10,59	4,79	1											0			1			1	1	32,11	20,39	
20/1/24 13:00	67,38	55,09	5,59	6,71	1											0		1	1			1	1	28,77	19,95	
20/1/24 14:00	67,87	56,44	3,92	7,51	1											0		1	1			1	1	20,81	20,00	
20/1/24 15:00	67,03	55,15	4,52	7,35	1											0		1	1			1	1	19,39	19,47	
20/1/24 16:00	68,52	63,34	3,79	1,38	1											0		1	1	1		1	1	20,20	19,74	
20/1/24 17:00	74,32	70,72	3,59	0,01	1						1					0		1	1			1	1	20,60	20,71	
20/1/24 18:00	77,70	71,00	6,70	0,00	1						1					0		1	1			1	1	23,13	23,14	
20/1/24 19:00	75,63	67,65	7,98	0,00	1						1					0		1	1			1	1	22,59	22,18	
20/1/24 20:00	73,55	61,93	11,62	0,00	1						1					0		1	1			1	1	24,37	20,23	
20/1/24 21:00	69,01	52,10	16,91	0,00	1						1					0		1	1				1	28,41	20,08	
20/1/24 22:00	63,56	47,88	15,68	0,00	1											0		1	1	1			1	21,44	18,37	
20/1/24 23:00	57,09	46,26	10,83	0,00	1											0		1	1				1	23,27	17,09	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις