

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 21 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/1/24 0:00	51,22	39,37	11,85	0,00	1											0		1	1				1	19,07	15,35	
21/1/24 1:00	46,63	37,71	8,93	0,00	1											0		1	1				1	17,96	13,87	
21/1/24 2:00	44,83	35,93	8,90	0,00	1											0		1	1				1	20,77	12,66	
21/1/24 3:00	42,36	39,52	2,84	0,00	1											0		1	1				1	8,26	7,28	
21/1/24 4:00	41,70	33,78	7,92	0,00	1											0		1	1				1	13,51	9,71	
21/1/24 5:00	42,18	32,71	9,47	0,00	1											0		1	1				1	16,69	10,17	
21/1/24 6:00	44,32	33,22	11,10	0,00	1											0		1	1				1	20,24	12,31	
21/1/24 7:00	46,36	33,51	12,83	0,02	1											0		1	1				1	23,87	13,79	
21/1/24 8:00	50,56	34,58	14,43	1,55	1											0		1	1				1	24,21	15,09	
21/1/24 9:00	55,20	32,65	15,04	7,51	1											0		1	1				1	19,58	15,71	
21/1/24 10:00	57,93	35,75	11,58	11,58	1											0		1	1				1	14,27	12,17	
21/1/24 11:00	61,46	40,91	8,21	12,34	1											0		1	1				1	8,80	8,27	
21/1/24 12:00	62,05	41,70	9,70	10,65	1				1							0			1				1	12,66	12,23	
21/1/24 13:00	61,63	41,58	11,11	8,93	1				1							0			1				1	18,25	12,34	
21/1/24 14:00	59,98	46,90	8,90	4,18	1				1							0			1				1	20,13	13,81	
21/1/24 15:00	58,48	48,31	6,10	4,07	1				1							0			1				1	16,51	15,10	
21/1/24 16:00	60,65	51,32	7,03	2,30	1				1							0			1				1	18,24	16,78	
21/1/24 17:00	64,91	57,25	7,59	0,07	1				1				1			0			1	1			1	18,39	15,06	
21/1/24 18:00	70,22	62,79	7,44	0,00	1				1				1			0			1	1			1	23,91	18,40	
21/1/24 19:00	72,78	70,66	2,12	0,00	1				1				1	1		0			1	1			1	15,58	7,50	
21/1/24 20:00	71,13	65,21	5,91	0,00	1				1				1	1		0			1	1				13,67	7,09	
21/1/24 21:00	67,55	63,25	4,30	0,00	1				1				1	1		0			1	1				11,23	6,74	
21/1/24 22:00	60,78	58,27	2,51	0,00	1				1				1	1		0			1	1				10,29	7,82	
21/1/24 23:00	54,90	53,64	1,26	0,00	1				1				1	1		0			1	1				10,26	5,90	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

#### Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP Νο2 και 3 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.