



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 19/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,89	1,25	0,55	1,09			1							0,55	0,55
	01:00	2,59	1,21	0,51	0,87			1							0,52	0,52
	02:00	2,42	1,28	0,48	0,67			1							0,48	0,48
	03:00	2,30	1,28	0,46	0,56			1							0,46	0,46
	04:00	2,26	1,25	0,45	0,56			1							0,45	0,45
	05:00	2,25	1,16	0,53	0,56			1							0,53	0,53
	06:00	2,38	1,04	0,59	0,75			1							0,59	0,59
	07:00	2,71	1,01	0,67	1,03			1							0,67	0,68
	08:00	3,04	0,98	0,74	1,32			1							0,76	0,76
	09:00	3,02	0,87	0,74	1,41			1							0,75	0,76
	10:00	2,95	0,86	0,73	1,36			1							0,74	0,74
	11:00	2,85	0,86	0,70	1,29			1							0,71	0,71
	12:00	2,78	0,88	0,55	1,36			1							0,63	0,63
	13:00	2,76	0,89	0,38	1,50			1							0,59	0,59
	14:00	2,81	0,88	0,22	1,71			1							0,64	0,64
	15:00	2,85	1,05	0,21	1,60			1							0,57	0,56
	16:00	3,07	1,01	0,08	1,98			1							0,66	0,66
	17:00	3,47	1,06	0,23	2,17			1							0,79	0,79
	18:00	3,87	1,09	0,48	2,30			1							0,73	0,72
	19:00	3,89	1,03	0,21	2,65			1							0,78	0,78
20:00	3,83	0,95	0,16	2,72			1							0,78	0,78	
21:00	3,66	0,92	0,14	2,61			1							0,76	0,76	
22:00	3,37	0,90	0,16	2,30			1							0,72	0,72	
23:00	3,13	1,06	0,17	1,90			1							0,76	0,76	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης