

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 20/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,81	1,04	0,30	1,47			1							0,71	0,71
	01:00	2,56	0,89	0,64	1,03			1							0,64	0,64
	02:00	2,39	0,91	0,60	0,89			1							0,61	0,61
	03:00	2,28	0,90	0,57	0,81			1							0,58	0,58
	04:00	2,19	0,88	0,58	0,72			1							0,58	0,58
	05:00	2,18	0,89	0,55	0,74			1							0,55	0,55
	06:00	2,28	0,92	0,56	0,80			1							0,57	0,57
	07:00	2,44	1,04	0,58	0,82			1							0,68	0,69
	08:00	2,80	1,58	0,40	0,82			1				1			0,49	0,80
	09:00	3,04	1,68	0,53	0,83			1				1			0,58	0,93
	10:00	3,29	1,75	0,70	0,84			1				1			0,86	0,89
	11:00	3,32	1,67	0,81	0,84			1				1			0,85	0,85
	12:00	3,24	1,27	0,74	1,23			1							0,86	0,87
	13:00	3,33	0,98	0,68	1,67			1							0,85	0,85
	14:00	3,38	0,97	0,70	1,71			1							0,75	0,75
	15:00	3,36	1,08	0,55	1,73			1							0,87	0,88
	16:00	3,29	1,07	0,53	1,69			1							0,87	0,87
	17:00	3,56	1,03	0,62	1,90			1							0,73	0,73
	18:00	3,97	1,12	0,53	2,32			1							0,79	0,79
	19:00	4,03	1,01	0,73	2,29			1							0,81	0,81
20:00	3,95	0,96	0,77	2,22			1							0,79	0,79	
21:00	3,73	0,96	0,67	2,10			1							0,75	0,75	
22:00	3,40	0,89	0,60	1,91			1							0,62	0,68	
23:00	3,13	1,08	0,58	1,47			1							0,58	0,63	

Παρατηρήσεις

Το ΑΠ στο Περδίκι παρέμεινε εκτός λειτουργίας λόγω συντήρησης τις ώρες 08:15 - 10:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης