

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 21/1/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,83	1,25	0,47	1,12			1							0,57	0,57
	01:00	2,56	1,45	0,39	0,71			1			1				0,69	0,69
	02:00	2,03	1,96	0,01	0,06			1	1		1	1			0,08	0,07
	03:00	2,07	2,06	0,00	0,01	1		1	1		1				0,00	0,02
	04:00	2,00	1,62	0,15	0,22	1			1						0,20	0,32
	05:00	2,01	1,35	0,24	0,42	1									0,55	0,80
	06:00	2,05	1,22	0,40	0,43	1									0,60	0,85
	07:00	2,30	1,49	0,33	0,48	1									0,60	0,88
	08:00	2,60	1,46	0,49	0,65	1									0,60	0,91
	09:00	3,10	1,60	0,56	0,94	1									0,60	0,96
	10:00	3,56	1,70	0,53	1,33	1									0,60	0,98
	11:00	3,97	2,01	0,55	1,41	1									0,60	0,99
	12:00	4,18	2,08	0,55	1,55	1									0,60	0,99
	13:00	4,41	2,16	0,55	1,71	1									0,60	0,99
	14:00	4,20	1,46	0,91	1,83	1									0,99	0,99
	15:00	3,99	1,23	0,93	1,83	1									0,99	0,99
	16:00	3,79	1,16	0,86	1,77	1									0,89	0,88
	17:00	3,95	1,23	0,86	1,86	1									0,87	0,87
	18:00	4,18	1,30	0,91	1,97	1									0,92	0,92
19:00	4,24	1,28	0,91	2,05	1									0,93	0,93	
20:00	4,19	1,24	0,91	2,05	1									0,92	0,92	
21:00	4,03	1,13	0,85	2,04	1									0,86	0,86	
22:00	3,72	1,19	0,78	1,75	1									0,78	0,78	
23:00	3,34	1,44	0,71	1,19	1						1			0,71	0,70	

Παρατηρήσεις

- 1.Τις ώρες 02:00-02:17 τέθηκε εκτός λειτουργίας η γραμμή P230 λόγω πτώσης κεραυνού. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία
- 2.Το ΑΠ στο Περδίκι είχε απώλεια επικοινωνίας τις ώρες 02:00 – 13:45.
3. Τις ώρες 23:00-24:00 έγινε ένταξη της G6 για πλύση της G1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης