

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 22/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	22/01/24 0:00	2,94	2,14	0,80	1						0,81	0,81	
	22/01/24 1:00	2,74	2,14	0,60	1						0,61	0,61	
	22/01/24 2:00	2,68	2,14	0,54	1						0,55	0,55	
	22/01/24 3:00	2,69	2,14	0,55	1						0,56	0,56	
	22/01/24 4:00	2,71	2,14	0,57	1						0,57	0,57	
	22/01/24 5:00	2,79	2,14	0,65	1						0,65	0,65	
	22/01/24 6:00	3,13	2,22	0,91	1						0,92	0,92	
	22/01/24 7:00	3,38	2,44	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 8:00	3,40	2,46	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 9:00	3,26	2,32	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 10:00	3,29	2,35	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 11:00	3,31	2,37	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 12:00	3,56	2,62	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 13:00	3,58	2,64	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 14:00	3,58	2,64	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 15:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 16:00	3,95	3,01	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 17:00	4,39	3,45	0,94	1						0,95	0,95	
	22/01/24 18:00	4,83	3,89	0,94	1						1	0,95	0,95
	22/01/24 19:00	4,80	3,86	0,94	1						1	0,95	0,95
	22/01/24 20:00	4,69	3,75	0,94	1						1	0,95	0,95
	22/01/24 21:00	4,35	3,41	0,94	1							0,95	0,95
	22/01/24 22:00	3,98	3,04	0,94	1							0,95	0,95
	22/01/24 23:00	3,52	2,58	0,94	1							0,95	0,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.