

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 22 Ιανουάριος 2024	00:00	5,91	4,24	1,68					1						1,68	1,69
	01:00	5,38	3,64	1,73					1						1,73	1,74
	02:00	5,17	3,52	1,65					1						1,65	1,66
	03:00	5,06	3,44	1,62					1						1,62	1,62
	04:00	4,99	3,39	1,60					1						1,60	1,61
	05:00	5,34	3,63	1,71					1						1,70	1,71
	06:00	6,24	4,25	1,99					1						1,98	1,99
	07:00	7,69	5,21	2,48		1			1						2,47	2,48
	08:00	8,70	5,91	2,79		1			1						2,79	2,79
	09:00	8,77	5,98	2,80		1	1		1						2,80	2,80
	10:00	8,75	5,96	2,79		1	1		1						2,79	2,82
	11:00	8,34	5,75	2,59		1	1		1						2,59	2,65
	12:00	8,28	5,60	2,68		1	1		1						2,68	2,68
	13:00	8,60	5,80	2,81		1	1		1						2,81	2,83
	14:00	8,40	5,66	2,74		1	1		1						2,75	2,74
	15:00	8,03	5,44	2,59		1			1						2,59	2,59
	16:00	8,22	5,55	2,67		1			1						2,67	2,67
	17:00	9,25	6,32	2,92		1			1						2,93	2,93
	18:00	10,10	7,15	2,96				1	1						2,96	2,97
	19:00	10,03	7,00	3,03				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,70	6,68	3,02				1	1						3,04	3,03
	21:00	8,87	6,57	2,30				1	1						2,31	2,38
	22:00	7,73	6,64	1,08				1	1						1,10	1,16
	23:00	6,79	4,64	2,15		1			1						2,13	2,22

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης