

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 22/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,94	4,94	0,00	1					2	2,65
	01:00	4,70	4,70	0,00	1					2	2,65
	02:00	4,63	4,63	0,00	1					1	2,65
	03:00	4,50	4,50	0,00	1					1	2,65
	04:00	4,53	4,53	0,00	1					1	2,65
	05:00	4,64	4,64	0,00	1					1	2,65
	06:00	4,89	4,89	0,00	1					1	2,65
	07:00	5,28	5,28	0,00	1					2	2,65
	08:00	5,67	5,67	0,00	1					2	2,65
	09:00	6,31	6,31	0,00	1		1				2,65
	10:00	6,53	6,53	0,00	1		1				2,65
	11:00	6,55	6,55	0,00	1	1					2,65
	12:00	6,48	6,48	0,00	1	1					2,65
	13:00	6,35	6,35	0,00		1	1				2,65
	14:00	6,19	6,19	0,00		1	1				2,65
	15:00	6,47	6,47	0,00		1	1				2,65
	16:00	6,59	6,59	0,00		1	1				2,65
	17:00	6,74	6,74	0,00		1	1				2,65
	18:00	6,82	6,82	0,00		1	1				2,65
	19:00	6,71	6,71	0,00		1	1				2,65
	20:00	6,87	6,87	0,00		1	1				2,65
	21:00	6,31	6,31	0,00		1	1				2,65
	22:00	5,39	5,39	0,00		1	1				2,65
	23:00	4,91	4,91	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης