

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα 22/1/2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,02	1,29	0,67	1,06	1									0,67	0,66
	01:00	2,67	1,20	0,61	0,86	1									0,61	0,62
	02:00	2,48	1,29	0,63	0,56	1									0,63	0,63
	03:00	2,40	1,13	0,72	0,55	1									0,72	0,72
	04:00	2,36	1,10	0,70	0,55	1									0,71	0,71
	05:00	2,36	1,10	0,71	0,56	1									0,71	0,71
	06:00	2,57	1,19	0,76	0,62	1									0,77	0,77
	07:00	3,05	1,22	0,88	0,95	1									0,91	0,91
	08:00	3,34	1,13	0,97	1,25	1									0,98	0,98
	09:00	3,43	1,18	0,93	1,32	1									0,98	0,98
	10:00	3,46	1,48	0,87	1,11	1									0,97	0,96
	11:00	3,24	2,88	0,31	0,04	1						1	1		0,47	0,47
	12:00	3,44	2,89	0,50	0,05	1						1	1		0,50	0,71
	13:00	3,45	2,88	0,53	0,05	1						1	1		0,53	0,73
	14:00	3,57	2,96	0,56	0,05	1						1	1		0,57	0,79
	15:00	3,58	2,96	0,54	0,08	1						1	1		0,56	0,82
	16:00	3,79	1,60	0,55	1,65	1						1			0,60	0,94
	17:00	4,16	1,36	0,55	2,25	1									0,60	0,98
	18:00	4,59	1,40	0,55	2,64	1									0,60	0,98
	19:00	4,59	1,39	0,55	2,66	1									0,60	0,98
	20:00	4,55	1,34	0,55	2,66	1									0,60	0,98
	21:00	4,29	1,28	0,55	2,46	1									0,60	0,97
	22:00	3,90	1,30	0,55	2,06	1									0,60	0,96
	23:00	3,54	1,54	0,55	1,45	1									0,60	0,98

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη κακοκαιρία και σφάλματα στο εναέριο δίκτυο MT του νησιού

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης