

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 23/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	23/01/24 0:00	3,19	2,25	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 1:00	2,92	2,14	0,78	1						0,79	0,79	
	23/01/24 2:00	2,84	2,14	0,70	1						0,71	0,71	
	23/01/24 3:00	2,86	2,14	0,71	1						0,73	0,72	
	23/01/24 4:00	2,89	2,14	0,74	1						0,75	0,75	
	23/01/24 5:00	2,96	2,15	0,81	1						0,81	0,82	
	23/01/24 6:00	3,36	2,41	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 7:00	3,62	2,68	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 8:00	3,85	2,91	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 9:00	4,05	3,11	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 10:00	4,18	3,25	0,93	1						0,95	0,95	
	23/01/24 11:00	4,22	3,28	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 12:00	4,31	3,37	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 13:00	4,39	3,45	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 14:00	4,29	3,35	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 15:00	4,31	3,37	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 16:00	4,53	3,59	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 17:00	4,76	3,82	0,94	1						0,95	0,95	
	23/01/24 18:00	5,14	4,20	0,94	1						1	0,95	0,95
	23/01/24 19:00	5,12	4,18	0,94	1						1	0,95	0,95
23/01/24 20:00	4,94	4,00	0,94	1						1	0,95	0,95	
23/01/24 21:00	4,66	3,73	0,94	1							0,95	0,95	
23/01/24 22:00	4,20	3,26	0,94	1							0,95	0,95	
23/01/24 23:00	3,74	2,80	0,94	1							0,95	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.