

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024	00:00	6,01	4,04	1,97					1						1,97	1,97
	01:00	5,40	3,56	1,83					1						1,83	1,83
	02:00	5,18	3,43	1,75					1						1,75	1,74
	03:00	5,03	3,35	1,68					1						1,68	1,67
	04:00	5,01	3,33	1,68					1						1,67	1,67
	05:00	5,25	3,47	1,79					1						1,78	1,78
	06:00	6,23	4,16	2,07					1						2,06	2,07
	07:00	7,58	5,03	2,55		1			1						2,55	2,57
	08:00	8,10	5,63	2,57		1			1						2,58	2,58
	09:00	8,25	6,01	2,23		1	1		1					1	2,24	2,23
	10:00	8,14	5,78	2,35		1	1		1					1	2,37	2,39
	11:00	7,75	5,42	2,33		1			1					1	2,41	2,41
	12:00	7,67	5,28	2,39		1			1					1	2,45	2,46
	13:00	7,99	5,98	2,01		1			1						2,75	2,76
	14:00	7,47	5,99	1,48		1			1						2,39	2,38
	15:00	7,39	6,23	1,15		1	1		1						1,97	1,97
	16:00	7,46	6,59	0,87		1	1		1						2,06	2,05
	17:00	8,41	7,73	0,73		1	1		1						2,29	2,25
	18:00	9,74	9,11	0,64				1	1						2,58	2,63
	19:00	9,74	9,10	0,64				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,61	9,23	0,38				1	1						3,01	3,01
	21:00	8,78	8,45	0,33				1	1						2,31	2,29
	22:00	7,69	7,48	0,21				1	1						1,21	1,20
	23:00	6,67	6,63	0,05				1	1						0,29	0,41

Τα φορητά εντάχθηκαν για την πραγματοποίηση δοκιμών.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης