

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Τετάρτη 24/1/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	24/01/24 0:00	13,38	9,52	3,86					1	1	4,09
	24/01/24 1:00	12,11	7,97	4,13	1				1		4,24
	24/01/24 2:00	12,06	8,04	4,02	1				1		4,22
	24/01/24 3:00	11,55	7,58	3,97	1				1		4,04
	24/01/24 4:00	11,29	7,36	3,93	1				1		3,95
	24/01/24 5:00	11,65	7,97	3,68	1				1		4,08
	24/01/24 6:00	13,12	8,87	4,25	1				1		4,59
	24/01/24 7:00	15,80	10,68	5,13	1				1		5,53
	24/01/24 8:00	16,58	11,38	5,20					1	1	5,80
	24/01/24 9:00	16,59	10,94	5,65					1	1	5,81
	24/01/24 10:00	15,72	10,47	5,25					1	1	5,50
	24/01/24 11:00	14,96	10,04	4,91					1	1	5,23
	24/01/24 12:00	14,56	9,52	5,03					1	1	5,09
	24/01/24 13:00	14,73	9,50	5,22					1	1	5,16
	24/01/24 14:00	14,65	9,59	5,07					1	1	5,13
	24/01/24 15:00	16,35	10,74	5,61					1	1	5,72
	24/01/24 16:00	18,27	11,87	6,39					1	1	6,39
	24/01/24 17:00	19,69	12,87	6,82					1	1	6,89
	24/01/24 18:00	20,92	13,46	7,46					1	1	7,32
	24/01/24 19:00	21,01	13,65	7,36					1	1	7,35
	24/01/24 20:00	20,94	13,73	7,21					1	1	7,33
	24/01/24 21:00	19,82	12,94	6,88					1	1	6,94
	24/01/24 22:00	18,03	11,85	6,18					1	1	6,31
	24/01/24 23:00	15,88	10,32	5,56					1	1	5,56

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.