

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 24 Ιανουάριος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
24/1/24 0:00	55,16	39,82	15,34	0,00	1											0		1	1					1	21,99	16,37
24/1/24 1:00	49,21	35,09	14,12	0,00	1											0		1		1				1	22,51	14,74
24/1/24 2:00	47,39	33,43	13,96	0,00	1											0		1		1				1	23,28	14,19
24/1/24 3:00	46,11	32,67	13,45	0,00	1											0		1		1				1	20,52	13,76
24/1/24 4:00	45,09	32,76	12,34	0,00	1											0		1		1				1	19,02	12,89
24/1/24 5:00	46,28	34,49	11,79	0,00	1											0		1		1				1	19,73	13,63
24/1/24 6:00	51,43	44,86	6,57	0,00	1											0		1		1				1	15,81	15,31
24/1/24 7:00	60,69	56,39	4,02	0,29	1											0	1	1		1				1	18,00	18,04
24/1/24 8:00	64,72	56,01	3,60	5,11	1											0	1	1		1				1	18,99	19,01
24/1/24 9:00	66,47	51,83	4,63	10,01	1											0	1	1		1				1	16,91	16,74
24/1/24 10:00	67,20	43,54	9,24	14,43	1											0	1	1	1					1	23,10	18,24
24/1/24 11:00	67,35	37,82	13,37	16,17	1											0	1	1						1	26,99	18,91
24/1/24 12:00	66,89	35,53	14,48	16,88	1											0	1	1						1	29,75	17,78
24/1/24 13:00	65,78	34,52	14,99	16,27	1											0	1	1						1	24,25	15,35
24/1/24 14:00	64,89	36,25	13,78	14,86	1											0	1	1						1	23,68	14,88
24/1/24 15:00	65,45	39,32	14,57	11,56	1											0	1	1						1	23,26	15,00
24/1/24 16:00	68,24	48,33	14,45	5,46	1											0	1	1	1					1	24,09	15,61
24/1/24 17:00	73,54	58,69	14,56	0,29	1											0	1	1						1	28,72	21,35
24/1/24 18:00	81,65	60,87	20,78	0,00	1						1					0	1	1						1	35,27	24,45
24/1/24 19:00	83,89	60,67	23,22	0,00	1						1					0	1	1						1	41,78	25,14
24/1/24 20:00	84,21	59,77	24,44	0,00	1						1					0	1	1						1	40,86	25,25
24/1/24 21:00	80,40	56,59	23,81	0,00	1						1					0	1	1						1	34,50	24,10
24/1/24 22:00	72,93	51,03	21,90	0,00	1						1	21,90				0	1	1						1	26,77	21,84
24/1/24 23:00	63,54	45,18	18,36	0,00	1						1					0	1							1	21,38	18,70

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περικοπή Α/Π 13:00-16:30 λόγω αστάθειας συχνότητας