



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 24/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	3,11	1,38	0,91	0,82	1									0,94	0,93
	01:00	2,81	1,35	0,84	0,62	1									0,84	0,84
	02:00	2,53	1,36	0,76	0,42	1									0,76	0,76
	03:00	2,39	1,36	0,72	0,31	1									0,72	0,72
	04:00	2,39	1,36	0,71	0,32	1									0,72	0,72
	05:00	2,39	1,35	0,71	0,33	1									0,72	0,72
	06:00	2,57	1,37	0,77	0,43	1									0,77	0,77
	07:00	3,08	1,56	0,92	0,60	1									0,92	0,92
	08:00	3,31	1,53	0,95	0,82	1									0,98	0,98
	09:00	3,49	1,63	0,93	0,93	1									0,99	0,99
	10:00	3,55	1,50	0,93	1,12	1									0,99	0,99
	11:00	3,54	1,47	0,93	1,14	1									0,99	0,99
	12:00	3,62	1,56	0,93	1,13	1									0,99	0,99
	13:00	3,43	1,37	0,93	1,12	1									0,98	0,98
	14:00	3,45	1,38	0,93	1,14	1									0,98	0,99
	15:00	3,58	1,52	0,93	1,13	1									0,99	0,99
	16:00	3,86	1,60	0,93	1,33	1									0,99	0,99
	17:00	4,32	1,67	0,93	1,72	1									0,99	0,99
	18:00	4,63	1,67	0,93	2,03	1									0,99	0,99
	19:00	4,74	1,68	0,93	2,12	1									0,99	0,99
20:00	4,65	1,58	0,93	2,13	1									0,99	0,99	
21:00	4,33	1,44	0,93	1,95	1									0,99	0,99	
22:00	4,03	1,54	0,93	1,56	1									0,99	0,99	
23:00	3,67	1,52	0,93	1,22	1						1			0,99	0,96	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης