

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 25/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Πέμπτη	25/01/24 0:00	3,32	2,38	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 1:00	3,04	2,15	0,89	1						0,90	0,90	
	25/01/24 2:00	2,90	2,14	0,77	1						0,78	0,78	
	25/01/24 3:00	2,84	2,14	0,70	1						0,71	0,71	
	25/01/24 4:00	2,86	2,14	0,72	1						0,73	0,73	
	25/01/24 5:00	2,98	2,15	0,84	1						0,84	0,85	
	25/01/24 6:00	3,45	2,51	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 7:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 8:00	3,39	2,45	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 9:00	3,29	2,35	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 10:00	3,15	2,47	0,68	1						0,69	0,91	
	25/01/24 11:00	3,00	2,14	0,86	1						0,88	0,86	
	25/01/24 12:00	3,04	2,19	0,85	1						0,86	0,89	
	25/01/24 13:00	3,17	2,38	0,79	1						0,80	0,94	
	25/01/24 14:00	3,43	2,64	0,79	1						0,80	0,95	
	25/01/24 15:00	3,57	2,72	0,85	1						0,86	0,95	
	25/01/24 16:00	3,93	2,99	0,94	1						0,95	0,95	
	25/01/24 17:00	4,42	3,50	0,92	1						0,95	0,95	
	25/01/24 18:00	4,94	4,05	0,89	1						1	0,95	0,95
	25/01/24 19:00	4,95	4,03	0,92	1						1	0,95	0,95
	25/01/24 20:00	4,84	3,95	0,89	1						1	0,91	0,95
	25/01/24 21:00	4,53	3,60	0,93	1							0,95	0,95
	25/01/24 22:00	4,11	3,19	0,92	1							0,95	0,95
	25/01/24 23:00	3,63	2,73	0,90	1							0,95	0,95

**Παρατηρήσεις:** Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.