

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024	00:00	5,84	5,84	0,00		1		1							1,48	1,51
	01:00	5,31	5,31	0,00		1		1							0,98	0,97
	02:00	5,10	5,10	0,00		1		1							0,77	0,76
	03:00	4,96	4,96	0,00		1		1							0,62	0,63
	04:00	4,96	4,96	0,00		1		1							0,62	0,62
	05:00	5,23	5,16	0,07		1		1							0,62	0,88
	06:00	6,23	6,20	0,02		1		1							1,77	1,79
	07:00	7,25	7,17	0,08	1	1		1							2,08	2,09
	08:00	8,11	7,82	0,29	1	1		1							2,57	2,58
	09:00	8,79	8,54	0,25				1	1						1,29	1,39
	10:00	8,82	8,29	0,53				1	1						2,30	2,30
	11:00	9,00	8,50	0,50				1	1						2,48	2,48
	12:00	8,95	8,07	0,88				1	1						2,43	2,43
	13:00	8,31	7,73	0,58				1	1						1,19	1,09
	14:00	8,35	7,46	0,89				1	1						1,78	1,82
	15:00	8,45	8,21	0,24				1	1						1,93	1,94
	16:00	8,42	8,26	0,17				1	1						1,91	1,91
	17:00	8,91	8,82	0,09				1	1						2,34	2,38
	18:00	9,70	9,33	0,37				1	1						3,04	3,04
	19:00	9,59	9,20	0,39				1	1						3,01	3,01
	20:00	9,27	8,70	0,57				1	1						2,76	2,75
	21:00	8,60	8,18	0,43				1	1						2,12	2,10
	22:00	7,59	7,26	0,33				1	1						1,11	1,09
	23:00	6,62	6,43	0,19		1		1							1,15	1,44

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης