

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 25 Ιανουάριος 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7		
25/1/24 0:00	55,59	39,51	16,08	0,00	1						1						0	1							1	16,29	16,14
25/1/24 1:00	49,87	38,86	11,01	0,00	1						1						0	1							1	11,55	11,11
25/1/24 2:00	48,06	38,72	9,34	0,00	1						1						0	1							1	9,10	9,30
25/1/24 3:00	46,19	38,80	7,40	0,00	1						1						0	1							1	6,04	7,51
25/1/24 4:00	45,24	39,31	5,92	0,00	1						1						0	1							1	4,51	6,07
25/1/24 5:00	46,76	39,85	6,91	0,00	1						1						0	1							1	5,88	7,90
25/1/24 6:00	52,58	41,41	11,17	0,00	1						1						0	1							1	11,84	13,74
25/1/24 7:00	61,86	43,95	17,49	0,42	1						1						0	1							1	18,18	18,50
25/1/24 8:00	66,30	41,74	18,26	6,29	1						1						0	1							1	21,53	19,82
25/1/24 9:00	69,61	39,21	19,59	10,82	1												0	1	1						1	19,10	19,68
25/1/24 10:00	69,60	36,47	18,66	14,47	1												0	1	1						1	22,95	20,83
25/1/24 11:00	69,87	34,26	19,01	16,61	1												0	1	1						1	31,77	20,92
25/1/24 12:00	69,51	32,76	20,80	15,95	1												0	1	1						1	28,84	20,82
25/1/24 13:00	69,34	34,64	19,25	15,44	1												0	1	1						1	27,37	20,76
25/1/24 14:00	70,53	34,90	20,71	14,93	1												0	1	1						1	29,64	21,10
25/1/24 15:00	69,76	38,15	20,77	10,84	1												0	1	1						1	25,42	20,89
25/1/24 16:00	75,82	51,18	20,91	3,73	1												0	1	1	1					1	27,04	22,66
25/1/24 17:00	82,25	59,54	22,65	0,07	1						1						0	1	1						1	31,97	24,61
25/1/24 18:00	87,32	62,86	24,46	0,00	1						1						0	1	1						1	33,83	26,13
25/1/24 19:00	88,54	62,29	26,25	0,00	1						1						0	1	1						1	31,48	26,52
25/1/24 20:00	88,17	62,32	25,85	0,00	1						1						0	1	1						1	31,72	26,44
25/1/24 21:00	83,19	60,78	22,41	0,00	1						1						0	1	1						1	29,12	24,92
25/1/24 22:00	74,89	53,61	21,29	0,00	1						1	21,29					0	1	1						1	25,58	22,41
25/1/24 23:00	64,95	45,85	19,10	0,00	1												0	1	1						1	23,16	19,40

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ με αίτημα σταθμού για ανάγκες ατμοπαραγωγής