

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 27/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Σάββατο	27/01/24 0:00	3,35	2,62	0,73	1						0,95	0,95	
	27/01/24 1:00	3,08	2,41	0,67	1						0,93	0,92	
	27/01/24 2:00	2,97	2,51	0,46	1						0,84	0,84	
	27/01/24 3:00	2,93	2,28	0,65	1						0,80	0,80	
	27/01/24 4:00	2,92	2,18	0,73	1						0,79	0,78	
	27/01/24 5:00	2,97	2,47	0,50	1						0,83	0,83	
	27/01/24 6:00	3,39	2,97	0,42	1						0,95	0,95	
	27/01/24 7:00	3,57	3,35	0,21	1	1					0,67	0,59	
	27/01/24 8:00	3,58	3,46	0,11	1	1					0,25	0,32	
	27/01/24 9:00	3,28	2,65	0,63	1						0,95	0,95	
	27/01/24 10:00	3,13	2,49	0,64	1						0,94	0,94	
	27/01/24 11:00	3,03	2,36	0,67	1						0,88	0,88	
	27/01/24 12:00	3,05	2,42	0,63	1						0,89	0,90	
	27/01/24 13:00	3,30	2,58	0,72	1						0,95	0,95	
	27/01/24 14:00	3,59	2,93	0,67	1						0,95	0,95	
	27/01/24 15:00	3,86	3,21	0,65	1						0,95	0,95	
	27/01/24 16:00	4,24	3,56	0,67	1						0,95	0,95	
	27/01/24 17:00	4,71	4,16	0,55	1						1	0,95	0,95
	27/01/24 18:00	4,97	4,41	0,56	1						2	0,95	0,95
	27/01/24 19:00	4,97	4,60	0,37	1						2	0,95	0,95
	27/01/24 20:00	4,89	4,21	0,68	1						1	0,95	0,95
	27/01/24 21:00	4,60	4,43	0,17	1						1	0,95	0,95
	27/01/24 22:00	4,32	3,51	0,81	1							0,95	0,95
	27/01/24 23:00	3,92	3,13	0,79	1							0,95	0,95

Παρατηρήσεις: Η ένταξη της μονάδας G2 κατά το διάστημα 07:00-09:00 οφείλεται στην πλήση των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.