

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 28/1/2024					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Κυριακή	28/01/24 0:00	3,52	2,75	0,77	1						0,95	0,95	
	28/01/24 1:00	3,19	2,26	0,92	1						0,95	0,95	
	28/01/24 2:00	3,10	2,18	0,92	1						0,94	0,93	
	28/01/24 3:00	3,05	2,28	0,77	1						0,91	0,91	
	28/01/24 4:00	3,10	2,36	0,74	1						0,94	0,94	
	28/01/24 5:00	3,10	2,22	0,88	1						0,94	0,94	
	28/01/24 6:00	3,39	3,00	0,38	1						0,95	0,95	
	28/01/24 7:00	3,48	2,84	0,64	1						0,95	0,95	
	28/01/24 8:00	3,30	2,58	0,72	1						0,95	0,95	
	28/01/24 9:00	3,17	2,31	0,86	1						0,95	0,95	
	28/01/24 10:00	3,19	2,33	0,85	1						0,90	0,90	
	28/01/24 11:00	3,20	2,27	0,92	1						0,95	0,95	
	28/01/24 12:00	3,19	2,36	0,83	1						0,95	0,95	
	28/01/24 13:00	3,24	2,34	0,89	1						0,92	0,92	
	28/01/24 14:00	3,55	2,61	0,93	1						0,95	0,95	
	28/01/24 15:00	3,59	2,65	0,94	1						0,95	0,95	
	28/01/24 16:00	3,95	3,02	0,93	1						0,95	0,95	
	28/01/24 17:00	4,49	3,57	0,92	1						0,95	0,95	
	28/01/24 18:00	5,11	4,27	0,83	1						1	0,95	0,95
	28/01/24 19:00	5,13	4,43	0,70	1						1	0,95	0,95
28/01/24 20:00	4,96	4,17	0,79	1						1	0,95	0,95	
28/01/24 21:00	4,64	3,80	0,85	1						1	0,95	0,95	
28/01/24 22:00	4,37	3,73	0,64	1							0,95	0,95	
28/01/24 23:00	4,00	3,36	0,64	1							0,95	0,95	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.