

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 27 Ιανουάριος 2024	00:00	5,75	5,26	0,50		1		1							1,44	1,43
	01:00	5,27	5,12	0,16		1		1							0,96	0,94
	02:00	5,11	4,76	0,35		1		1							0,77	0,78
	03:00	4,86	4,61	0,25		1		1							0,53	0,53
	04:00	4,88	4,77	0,11		1		1							0,53	0,54
	05:00	5,12	5,08	0,04		1		1							0,78	0,79
	06:00	5,61	5,57	0,04		1		1							1,25	1,26
	07:00	6,37	6,33	0,04		1		1							2,01	2,02
	08:00	7,08	7,04	0,04	1	1		1							1,97	1,95
	09:00	7,99	7,95	0,04	1	1		1							1,46	1,22
	10:00	7,90	7,79	0,11				1	1						1,31	1,37
	11:00	7,98	7,91	0,07				1	1						1,47	1,48
	12:00	8,70	8,66	0,05				1	1						2,15	2,18
	13:00	8,74	8,73	0,01				1	1						2,26	2,24
	14:00	7,32	7,30	0,02				1	1						0,34	0,81
	15:00	7,27	7,08	0,19				1	1						0,36	0,84
	16:00	7,18	6,97	0,21				1	1						0,35	0,78
	17:00	8,05	7,70	0,35				1	1						0,72	1,68
	18:00	9,05	8,54	0,52				1	1						1,18	2,72
	19:00	8,80	8,18	0,63				1	1						1,15	2,67
	20:00	8,38	7,77	0,61				1	1						0,98	2,27
	21:00	7,62	7,12	0,50				1	1						0,63	1,44
	22:00	7,08	6,82	0,27				1	1						0,27	0,62
	23:00	5,99	5,16	0,83		1		1							0,83	2,05

Από τις 14:00 το ΑΠ Αγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης