

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 28 Ιανουάριος 2024	00:00	5,41	4,77	0,64		1		1							0,64	1,50
	01:00	5,19	4,90	0,29		1		1							0,46	1,07
	02:00	4,85	4,56	0,30		1		1							0,31	0,74
	03:00	4,51	3,95	0,57				1							0,57	1,35
	04:00	4,34	3,70	0,63				1							0,64	1,49
	05:00	4,47	3,78	0,69				1							0,70	1,66
	06:00	4,74	4,29	0,45				1							0,48	1,49
	07:00	5,45	5,20	0,25		1			1						0,25	1,01
	08:00	5,66	5,14	0,52		1			1						0,52	2,06
	09:00	6,81	6,51	0,29		1			1						0,30	1,03
	10:00	6,76	5,78	0,97		1		1							0,97	2,34
	11:00	6,18	5,06	1,12		1		1							1,12	2,61
	12:00	6,03	5,05	0,98		1		1							1,01	2,36
	13:00	5,99	5,16	0,83		1		1							0,85	1,98
	14:00	5,27	4,38	0,89		1		1							0,90	2,10
	15:00	5,26	4,38	0,88		1		1							0,88	2,04
	16:00	5,71	4,75	0,96		1		1							1,05	2,47
	17:00	7,02	6,09	0,93		1		1							1,23	2,89
	18:00	8,10	7,29	0,81		1	1	1							1,29	3,03
	19:00	7,80	6,81	0,99		1	1	1							1,30	3,03
	20:00	7,39	6,18	1,21		1	1	1							1,28	3,00
	21:00	7,08	6,22	0,86		1	1	1							1,18	2,78
	22:00	6,33	5,35	0,98		1		1							0,98	2,29
	23:00	5,54	4,57	0,97		1		1							0,98	2,27

Κατά τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Αγ. Σώζων ήταν εκτός επικοινωνίας.

Στο διάστημα 06:31-06:35 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω σφάλματος στο δίκτυο. Στη συνέχεια, μέχρι τις 10:00 το ΑΠ Αγ. Σώζων 2 ήταν εκτός επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης