

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 26/1/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή	00:00	1,74	1,24	0,50				1	1			0,54	0,54	
	01:00	1,57	1,24	0,33				1	1			0,45	0,45	
	02:00	1,42	1,31	0,12				1	1			0,31	0,30	
	03:00	1,41	1,18	0,23				1	1			0,29	0,29	
	04:00	1,39	1,14	0,26				1	1			0,28	0,27	
	05:00	1,44	1,15	0,29				1	1			0,31	0,32	
	06:00	1,55	1,37	0,18				1	1			0,42	0,42	
	07:00													
	08:00													
	09:00	2,08	1,94	0,14	1			1			1		0,19	0,39
	10:00	2,18	1,93	0,25	1			1			1		0,57	0,57
	11:00	2,15	1,86	0,29				1	1		1		0,43	0,40
	12:00	2,03	1,82	0,21				1	1		1		0,35	0,35
	13:00	1,93	1,84	0,09				1	1		1		0,23	0,24
	14:00	2,29	2,19	0,10				1	1		1		0,60	0,61
	15:00	2,31	2,05	0,26				1	1		1		0,62	0,62
	16:00	2,40	2,06	0,34				1	1		1		0,70	0,71
	17:00	2,64	2,21	0,43				1	1		1		0,66	0,60
	18:00	2,90	2,49	0,41	1			1	1		1		0,65	0,65
	19:00	2,89	2,42	0,47	1			1	1		1		0,65	0,65
	20:00	2,81	2,29	0,52	1			1	1		1		0,58	0,58
	21:00	2,53	2,21	0,32	1			1	1		1		0,33	0,37
	22:00	2,42	1,91	0,51				1	1		1		0,54	0,72
	23:00	2,14	1,82	0,32				1	1		1		0,33	0,46

Παρατηρήσεις:

- 1) Κατά το χρονικό διάστημα 07:00-07:45 σημειώθηκε προγραμματισμένη γενική διακοπή, λόγω εργασιών στο δίκτυο.
- 2) Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται στη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας G7.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης