

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Σάββατο 27/1/2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):					8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	27/01/24 0:00	13,70	10,12	3,58				1		1	4,41
	27/01/24 1:00	12,73	9,84	2,89				1		1	3,44
	27/01/24 2:00	12,65	10,28	2,37	1			1			4,43
	27/01/24 3:00	11,95	9,91	2,04	1			1			4,18
	27/01/24 4:00	11,55	9,56	1,98	1			1			4,04
	27/01/24 5:00	11,82	9,51	2,30	1			1			4,14
	27/01/24 6:00	12,66	11,36	1,30	1			1			4,43
	27/01/24 7:00	14,23	13,25	0,98				1		1	4,94
	27/01/24 8:00	15,34	14,91	0,44	1			1		1	1,93
	27/01/24 9:00	15,41	14,90	0,51	1			1		1	2,00
	27/01/24 10:00	14,52	14,12	0,40	1			1		1	1,11
	27/01/24 11:00	14,15	13,71	0,44	1					1	3,88
	27/01/24 12:00	14,36	14,10	0,26	1					1	4,10
	27/01/24 13:00	13,61	13,19	0,42	1					1	3,34
	27/01/24 14:00	15,16	15,08	0,08	1					1	4,90
	27/01/24 15:00	16,83	16,83	0,00	1				1	1	3,42
	27/01/24 16:00	17,81	17,81	0,00	1				1	1	4,40
	27/01/24 17:00	19,19	19,19	0,00	1				1	1	5,77
	27/01/24 18:00	20,40	20,40	0,00	1				1	1	6,99
	27/01/24 19:00	20,48	20,40	0,08	1				1	1	7,06
	27/01/24 20:00	19,98	19,53	0,45	1				1	1	6,57
	27/01/24 21:00	18,59	18,40	0,19	1				1	1	5,17
	27/01/24 22:00	17,01	16,59	0,42	1				1	1	3,59
	27/01/24 23:00	15,41	11,25	4,16	1				1		5,39

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.