

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Σάββατο 27/1/2024 | | | | | | | |
|-----------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Η | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,54 | 1,16 | 0,38 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,43 | 0,43 | |
| | 01:00 | 1,47 | 1,21 | 0,26 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,36 | 0,35 | |
| | 02:00 | 1,41 | 1,11 | 0,30 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,30 | 0,30 | |
| | 03:00 | 1,38 | 1,11 | 0,27 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,27 | 0,27 | |
| | 04:00 | 1,38 | 1,13 | 0,25 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,25 | 0,25 | |
| | 05:00 | 1,40 | 1,13 | 0,27 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,27 | 0,28 | |
| | 06:00 | 1,47 | 1,12 | 0,34 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,35 | 0,35 | |
| | 07:00 | 1,45 | 1,13 | 0,32 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,33 | 0,33 | |
| | 08:00 | 1,50 | 1,13 | 0,38 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,38 | 0,39 | |
| | 09:00 | 1,56 | 1,25 | 0,30 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,44 | 0,44 | |
| | 10:00 | 1,46 | 1,22 | 0,24 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,35 | 0,35 | |
| | 11:00 | 1,47 | 1,35 | 0,12 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,35 | 0,34 | |
| | 12:00 | 1,49 | 1,39 | 0,09 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,37 | 0,37 | |
| | 13:00 | 1,48 | 1,31 | 0,17 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,36 | 0,36 | |
| | 14:00 | 1,53 | 1,34 | 0,19 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,41 | 0,41 | |
| | 15:00 | 1,79 | 1,67 | 0,12 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | 16:00 | 1,88 | 1,80 | 0,08 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,66 | 0,66 | |
| | 17:00 | 2,01 | 1,98 | 0,04 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,66 | 0,65 | |
| | 18:00 | 2,29 | 2,25 | 0,04 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,61 | 0,61 | |
| | 19:00 | 2,23 | 2,19 | 0,04 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,56 | 0,56 | |
| | 20:00 | 2,11 | 1,99 | 0,12 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,44 | 0,44 | |
| | 21:00 | 1,96 | 1,79 | 0,17 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,29 | 0,28 | |
| | 22:00 | 1,88 | 1,74 | 0,14 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | 0,19 | 0,19 | |
| | 23:00 | 1,68 | 1,31 | 0,37 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | 0,47 | 0,51 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης