

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 28/1/2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12				
Κυριακή	00:00	1,55	1,12	0,42	1				1								0,43	0,42	
	01:00	1,46	1,12	0,33	1				1								0,33	0,34	
	02:00	1,44	1,09	0,35	1				1								0,35	0,34	
	03:00	1,39	1,09	0,30	1				1								0,30	0,30	
	04:00	1,39	1,12	0,27	1				1								0,28	0,28	
	05:00	1,37	1,14	0,23	1				1								0,23	0,23	
	06:00	1,38	1,15	0,24	1				1								0,24	0,24	
	07:00	1,44	1,14	0,30	1				1								0,30	0,30	
	08:00	1,53	1,27	0,26	1				1								0,45	0,40	
	09:00	1,74	1,15	0,59	1				1								0,59	0,59	
	10:00	1,83	1,19	0,64	1				1								0,64	0,63	
	11:00	2,05	1,33	0,72	1				1								0,72	0,72	
	12:00	2,16	1,40	0,75	1				1								0,75	0,75	
	13:00	2,15	1,39	0,75	1				1								0,75	0,75	
	14:00	2,01	1,31	0,71	1				1								0,71	0,71	
	15:00	1,95	1,27	0,68	1				1								0,68	0,68	
	16:00	2,03	1,32	0,71	1				1								0,71	0,71	
	17:00	2,12	1,38	0,74	1				1								0,74	0,74	
	18:00	2,26	1,47	0,79	1				1								0,79	0,79	
	19:00	2,24	1,45	0,79	1				1								0,79	0,78	
	20:00	2,22	1,44	0,78	1				1								0,78	0,77	
	21:00	2,10	1,36	0,74	1				1								0,74	0,74	
	22:00	1,91	1,24	0,67	1				1								0,67	0,67	
	23:00	1,70	1,13	0,57	1				1								0,57	0,57	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης