



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 26/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	3,08	1,12	0,55	1,42	1									0,62	0,62
	01:00	2,71	1,42	0,45	0,84	1									0,59	0,58
	02:00	2,50	1,26	0,44	0,80	1									0,59	0,59
	03:00	2,37	1,29	0,47	0,61	1									0,67	0,67
	04:00	2,34	1,33	0,41	0,60	1									0,80	0,81
	05:00	2,32	1,13	0,40	0,79	1									0,73	0,73
	06:00	2,54	1,38	0,36	0,80	1									0,84	0,84
	07:00	3,02	1,40	0,43	1,19	1									0,90	0,90
	08:00	3,30	1,65	0,35	1,30	1									0,98	0,98
	09:00	3,61	1,65	0,28	1,69	1									0,95	0,95
	10:00	3,59	1,69	0,20	1,71	1									0,94	0,94
	11:00	3,56	1,49	0,18	1,90	1									0,88	0,87
	12:00	3,64	1,45	0,19	2,00	1									0,87	0,87
	13:00	3,63	1,45	0,17	2,01	1									0,87	0,87
	14:00	3,45	1,20	0,25	2,00	1									0,81	0,81
	15:00	3,58	1,31	0,27	2,00	1									0,85	0,85
	16:00	4,03	1,64	0,39	2,01	1									0,97	0,98
	17:00	4,16	1,65	0,21	2,30	1									0,95	0,95
	18:00	4,58	1,75	0,34	2,49	1									0,98	0,98
19:00	4,63	1,58	0,54	2,50	1									0,99	0,99	
20:00	4,47	1,59	0,66	2,22	1									0,99	0,99	
21:00	4,22	1,36	0,64	2,22	1									0,98	0,98	
22:00	3,86	1,15	0,70	2,02	1									0,94	0,95	
23:00	3,65	1,20	0,73	1,71	1									0,97	0,97	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης