

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 27/1/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,23	1,37	0,69	1,17	1									0,83	0,83
	01:00	2,86	1,85	0,57	0,44	1									0,96	0,96
	02:00	2,64	1,89	0,35	0,40	1									0,93	0,93
	03:00	2,48	1,70	0,38	0,40	1									0,87	0,87
	04:00	2,41	1,68	0,33	0,41	1									0,84	0,84
	05:00	2,41	1,68	0,32	0,40	1									0,84	0,84
	06:00	2,52	1,78	0,24	0,50	1									0,88	0,88
	07:00	2,72	1,68	0,15	0,89	1									0,90	0,90
	08:00	2,98	1,73	0,05	1,19	1									0,88	0,88
	09:00	3,25	1,84	0,01	1,40	1									0,92	0,92
	10:00	3,27	1,76	0,01	1,50	1									0,89	0,89
	11:00	3,10	1,59	0,01	1,50	1									0,83	0,83
	12:00	3,06	1,04	0,02	1,99	1									0,64	0,64
	13:00	3,07	1,15	0,02	1,91	1									0,71	0,71
	14:00	3,27	1,28	0,02	1,96	1									0,75	0,74
	15:00	3,51	1,11	0,10	2,30			1							0,78	0,78
	16:00	3,67	1,12	0,25	2,30			1							0,83	0,83
	17:00	3,95	1,10	0,54	2,31			1							0,86	0,85
18:00	4,29	1,19	0,63	2,47			1							0,95	0,95	
19:00	4,30	1,30	0,48	2,52	1									0,93	0,91	
20:00	4,20	1,12	0,59	2,48	1									0,66	0,91	
21:00	4,15	1,04	0,60	2,51	1									0,60	0,89	
22:00	3,93	1,02	0,60	2,31	1									0,60	0,88	
23:00	3,61	1,07	0,70	1,84	1									0,71	0,74	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης