

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 29/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	29/01/24 0:00	3,47	2,67	0,79	1						0,94	0,95
	29/01/24 1:00	3,25	2,47	0,78	1						0,80	0,95
	29/01/24 2:00	3,14	2,35	0,78	1						0,94	0,95
	29/01/24 3:00	3,08	2,24	0,84	1						0,92	0,93
	29/01/24 4:00	3,10	2,18	0,92	1						0,93	0,93
	29/01/24 5:00	3,24	2,34	0,89	1						0,95	0,95
	29/01/24 6:00	3,60	2,77	0,83	1						0,95	0,95
	29/01/24 7:00	3,91	2,97	0,95	1						0,95	0,95
	29/01/24 8:00	4,22	3,36	0,86	1						0,79	0,95
	29/01/24 9:00	3,83	3,15	0,68	1						0,94	0,95
	29/01/24 10:00	3,44	3,00	0,44	1						0,95	0,95
	29/01/24 11:00	3,69	3,25	0,44	1						0,85	0,95
	29/01/24 12:00	3,84	3,40	0,44	1						0,95	0,95
	29/01/24 13:00	4,03	3,58	0,44	1						0,92	0,95
	29/01/24 14:00	4,19	3,74	0,44	1						0,50	0,95
	29/01/24 15:00	4,47	4,05	0,42	1						0,56	0,95
	29/01/24 16:00	4,96	4,66	0,30	1					1	0,60	0,95
	29/01/24 17:00	5,44	5,09	0,35	1					2	0,55	0,95
	29/01/24 18:00	5,84	5,42	0,42	1					2	0,62	0,95
	29/01/24 19:00	5,80	5,39	0,41	1					2	0,66	0,95
29/01/24 20:00	5,66	5,23	0,43	1					2	0,72	0,95	
29/01/24 21:00	5,30	4,90	0,40	1					2	0,70	0,95	
29/01/24 22:00	4,81	4,46	0,35	1					1	0,95	0,95	
29/01/24 23:00	4,23	4,00	0,23	1					1	0,89	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.