

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Δευτέρα 29/1/2024			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η ο ρ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	1,73	1,73	0,00				1	1	1		0,00	0,07
	01:00	1,57	1,57	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,51	1,50	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	03:00	1,47	1,46	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	04:00	1,48	1,47	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	05:00	1,50	1,49	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	06:00	1,67	1,66	0,01				1	1	1		0,00	0,02
	07:00	1,87	1,81	0,06				1	1	1		0,09	0,18
	08:00	2,01	1,88	0,13				1	1	1		0,29	0,33
	09:00	2,19	1,97	0,22				1	1	1		0,46	0,50
	10:00	2,40	2,35	0,05				1	1	1		0,21	0,70
	11:00	2,36	2,36	0,01				1	1	1		0,14	0,67
	12:00	2,24	2,15	0,09				1	1	1		0,20	0,58
	13:00	2,25	2,17	0,08				1	1	1		0,20	0,56
	14:00	2,51	2,38	0,13				1	1	1		0,25	0,74
	15:00	2,57	2,18	0,38				1	1	1		0,77	0,77
	16:00	2,71	2,39	0,32				1	1	1		0,65	0,61
	17:00	2,75	2,50	0,25	1			1	1	1		0,50	0,50
	18:00	3,15	2,71	0,45	1			1	1	1		0,89	0,90
	19:00	3,24	2,75	0,48	1			1	1	1		0,97	0,97
	20:00	3,10	2,67	0,43	1			1	1	1		0,87	0,87
	21:00	2,87	2,57	0,30	1			1	1	1		0,64	0,63
	22:00	2,63	2,37	0,26	1			1		1		0,54	0,59
	23:00	2,32	2,16	0,16	1			1		1		0,37	0,64

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
- 2) Η διαθέσιμη ισχύς του ΑΠ είναι περιορισμένη, λόγω βλάβης της ΑΓ1.
- 3) Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης