

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 29/1/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):				8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	29/01/24 0:00	13,92	9,43	4,50	1				1		4,87	
	29/01/24 1:00	12,75	8,31	4,44	1				1		4,46	
	29/01/24 2:00	12,80	8,36	4,45	1				1		4,48	
	29/01/24 3:00	12,31	7,96	4,35	1				1		4,31	
	29/01/24 4:00	11,82	7,56	4,26	1				1		4,14	
	29/01/24 5:00	12,24	7,93	4,32	1				1		4,29	
	29/01/24 6:00	14,04	9,17	4,86	1				1		4,91	
	29/01/24 7:00	16,75	11,06	5,69					1	1	5,86	
	29/01/24 8:00	18,15	11,76	6,39					1	1	6,35	
	29/01/24 9:00	18,78	12,06	6,73					1	1	6,57	
	29/01/24 10:00	19,17	12,89	6,29					1	1	6,71	
	29/01/24 11:00	18,47	12,11	6,36				1		1	6,47	
	29/01/24 12:00	18,28	11,83	6,45				1		1	6,40	
	29/01/24 13:00	17,94	11,64	6,31				1		1	6,28	
	29/01/24 14:00	17,86	11,61	6,25				1		1	6,25	
	29/01/24 15:00	18,50	12,02	6,49				1		1	6,48	
	29/01/24 16:00	20,02	12,91	7,11				1	1	1	7,01	
	29/01/24 17:00	20,96	13,72	7,24				1	1	1	7,33	
	29/01/24 18:00	22,46	15,08	7,39				1	1	1	7,86	
	29/01/24 19:00	22,97	14,92	8,04				1	1	1	8,04	
29/01/24 20:00	22,47	14,61	7,86				1	1	1	7,86		
29/01/24 21:00	21,13	13,75	7,38				1	1	1	7,39		
29/01/24 22:00	19,02	12,98	6,04				1	1	1	6,58		
29/01/24 23:00	16,71	11,28	5,43				1		1	5,85		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.