

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 29/1/2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12				
Δευτέρα	00:00	1,52	1,12	0,40	1				1								0,41	0,40	
	01:00	1,35	1,12	0,23	1				1								0,23	0,23	
	02:00	1,31	1,12	0,20	1				1								0,20	0,19	
	03:00	1,29	1,12	0,17	1				1								0,17	0,17	
	04:00	1,28	1,12	0,16	1				1								0,16	0,16	
	05:00	1,32	1,12	0,20	1				1								0,20	0,20	
	06:00	1,41	1,13	0,28	1				1								0,28	0,28	
	07:00	1,63	1,13	0,50	1				1								0,50	0,50	
	08:00	1,79	1,16	0,62	1				1								0,63	0,62	
	09:00	1,76	1,15	0,61	1				1								0,61	0,61	
	10:00	1,76	1,16	0,61	1				1								0,61	0,61	
	11:00	1,81	1,18	0,63	1				1								0,62	0,63	
	12:00	1,85	1,20	0,65	1				1								0,65	0,65	
	13:00	1,92	1,25	0,67	1				1								0,67	0,67	
	14:00	1,95	1,27	0,68	1				1								0,68	0,69	
	15:00	2,05	1,33	0,72	1				1								0,72	0,72	
	16:00	2,13	1,38	0,75	1				1								0,74	0,74	
	17:00	2,29	1,49	0,80	1				1								0,80	0,80	
	18:00	2,49	1,62	0,87	1				1								0,87	0,87	
	19:00	2,48	1,61	0,87	1				1								0,87	0,87	
	20:00	2,38	1,55	0,83	1				1								0,83	0,83	
	21:00	2,18	1,42	0,76	1				1								0,77	0,76	
	22:00	1,93	1,32	0,62	1			1									0,62	0,62	
	23:00	1,74	1,14	0,60	1			1									0,60	0,60	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης