

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΩΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6			DIESEL 7
29/1/24 0:00	57,62	40,72	16,89	0,00	1													1	1			1	17,87	17,25
29/1/24 1:00	51,32	36,62	14,70	0,00	1													1	1			1	17,02	15,35
29/1/24 2:00	49,55	35,20	14,35	0,00	1													1	1			1	15,87	14,82
29/1/24 3:00	48,18	34,12	14,06	0,00	1													1	1			1	16,00	14,41
29/1/24 4:00	47,43	33,89	13,55	0,00	1													1	1			1	16,19	14,19
29/1/24 5:00	49,20	35,03	14,17	0,00	1													1	1			1	17,02	14,72
29/1/24 6:00	55,06	39,65	15,41	0,00	1													1	1			1	19,18	16,44
29/1/24 7:00	66,15	46,78	18,78	0,59	1													1	1			1	21,23	19,77
29/1/24 8:00	72,65	45,21	20,37	7,07	1													1	1	1		1	24,46	21,72
29/1/24 9:00	76,48	41,38	21,92	13,17	1													1	1	1			24,56	22,90
29/1/24 10:00	76,28	39,27	21,18	15,83	1													1	1	1			28,56	22,89
29/1/24 11:00	75,86	37,02	21,61	17,22	1													1	1	1			29,28	22,69
29/1/24 12:00	77,02	38,52	21,51	16,99	1													1	1	1			25,87	23,02
29/1/24 13:00	81,53	45,52	19,93	16,08	1													1	1	1			25,50	23,57
29/1/24 14:00	86,13	56,75	18,69	10,70	1					1								1	1	1			27,33	25,76
29/1/24 15:00	88,26	66,64	16,41	5,20	1					1								1	1	1			27,68	26,44
29/1/24 16:00	93,48	79,47	13,00	1,01	1					1								1	1	1	1		28,07	28,01
29/1/24 17:00	97,72	87,59	10,08	0,04	1					1							1	1	1	1	1		30,49	29,24
29/1/24 18:00	99,91	86,37	13,54	0,00	1					1							1	1	1	1	1		31,21	29,79
29/1/24 19:00	100,89	80,71	20,18	0,00	1					1							1	1	1	1	1		37,31	30,16
29/1/24 20:00	100,78	77,26	23,52	0,00	1					1							1	1	1	1	1		35,95	30,13
29/1/24 21:00	95,10	67,47	27,63	0,00	1					1							1	1		1	1		35,49	28,50
29/1/24 22:00	85,47	61,69	23,78	0,00	1					1							1	1	1		1		29,06	25,61
29/1/24 23:00	72,99	51,98	21,01	0,00	1					1							1	1	1				23,75	21,76

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις