

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 29/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	3,23	1,33	0,88	1,02	1									0,91	0,91
	01:00	2,84	1,23	0,66	0,94	1					1				0,69	0,73
	02:00	2,64	1,59	0,73	0,32	1									0,74	0,73
	03:00	2,52	1,52	0,68	0,32	1									0,68	0,68
	04:00	2,51	1,56	0,63	0,32	1									0,63	0,64
	05:00	2,49	1,51	0,67	0,32	1									0,67	0,67
	06:00	2,74	1,39	0,84	0,51	1									0,85	0,85
	07:00	3,22	1,47	0,94	0,81	1									0,97	0,97
	08:00	3,74	1,61	0,95	1,17	1									0,99	0,99
	09:00	3,97	1,53	0,93	1,51	1									0,99	0,99
	10:00	4,14	1,69	0,93	1,52	1									0,99	0,99
	11:00	4,23	1,69	0,93	1,62	1									0,99	0,99
	12:00	4,35	1,71	0,93	1,71	1									0,99	0,99
	13:00	4,27	1,62	0,93	1,72	1									0,99	0,99
	14:00	4,22	1,48	0,93	1,82	1									0,99	0,99
	15:00	4,14	1,39	0,93	1,82	1									0,99	0,99
	16:00	4,25	1,41	0,93	1,92	1									0,99	0,99
	17:00	4,43	1,11	0,92	2,39	1									0,98	0,98
18:00	4,75	1,58	0,65	2,52	1									0,94	0,98	
19:00	4,81	1,77	0,53	2,52	1						1			0,69	0,95	
20:00	4,72	1,53	0,68	2,51	1						1			0,69	0,95	
21:00	4,57	1,48	0,68	2,42	1									0,69	0,98	
22:00	4,25	1,54	0,68	2,03	1									0,69	0,99	
23:00	3,81	1,50	0,68	1,63	1									0,69	0,98	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης