

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 30/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/01/24 0:00	3,78	3,64	0,14	1						0,87	0,95
	30/01/24 1:00	3,48	3,06	0,42	1						0,93	0,95
	30/01/24 2:00	3,38	2,94	0,44	1						0,95	0,95
	30/01/24 3:00	3,29	2,85	0,44	1						0,86	0,95
	30/01/24 4:00	3,37	2,93	0,44	1						0,91	0,95
	30/01/24 5:00	3,46	3,01	0,44	1						0,78	0,95
	30/01/24 6:00	4,02	3,60	0,42	1						0,83	0,95
	30/01/24 7:00	4,40	4,04	0,36	1	1				1	0,92	0,44
	30/01/24 8:00	4,58	4,28	0,30	1	1				1	0,71	0,20
	30/01/24 9:00	4,51	4,19	0,31		1				1	0,71	0,95
	30/01/24 10:00	4,42	4,13	0,29		1				1	0,73	0,70
	30/01/24 11:00	4,17	3,75	0,42	1					1	0,88	0,95
	30/01/24 12:00	4,14	3,70	0,44	1						0,94	0,95
	30/01/24 13:00	4,20	3,76	0,43	1						0,86	0,95
	30/01/24 14:00	4,51	4,11	0,40	1					1	0,90	0,95
	30/01/24 15:00	4,58	4,33	0,25	1					1	0,93	0,95
	30/01/24 16:00	4,81	4,71	0,10	1					1	0,94	0,95
	30/01/24 17:00	5,39	5,35	0,03	1					2	0,95	0,95
	30/01/24 18:00	5,95	5,67	0,28	1					3	0,95	0,95
	30/01/24 19:00	5,97	5,83	0,14	1					3	0,95	0,95
30/01/24 20:00	5,75	5,73	0,02	1					3	0,95	0,95	
30/01/24 21:00	5,41	5,32	0,09	1					2	0,89	0,95	
30/01/24 22:00	4,92	4,78	0,14	1					2	0,84	0,95	
30/01/24 23:00	4,30	4,16	0,14	1					1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 από τις 07:20 έως τις 08:20 οφείλεται στη διαδικασία πλύσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.