

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 30/1/2024	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	30/01/24 0:00	30,09	19,35	10,74				1		1	1				12,11	12,07
	30/01/24 1:00	27,42	17,60	9,82				1		1	1				11,01	10,98
	30/01/24 2:00	26,52	17,02	9,51				1		1	1				10,62	10,60
	30/01/24 3:00	26,00	16,58	9,41				1		1	1				10,42	10,42
	30/01/24 4:00	25,47	16,32	9,15				1		1	1				10,17	10,18
	30/01/24 5:00	27,24	17,68	9,56				1		1	1				10,82	10,86
	30/01/24 6:00	32,00	20,93	11,07				1	1	1	1	1			12,67	12,72
	30/01/24 7:00	39,80	28,15	11,65		1		1	1	1	1			2	13,73	13,73
	30/01/24 8:00	44,38	32,24	12,15		1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	30/01/24 9:00	47,32	35,60	11,73		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 10:00	48,24	36,23	12,01		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 11:00	48,68	36,49	12,19		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 12:00	50,17	37,96	12,21		1	1	1	1	1	1			3	13,73	13,73
	30/01/24 13:00	50,85	38,19	12,66		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 14:00	48,62	38,35	10,26		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 15:00	47,35	37,59	9,76		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 16:00	48,65	37,09	11,56		1	1	1	1	1	1				13,73	13,73
	30/01/24 17:00	51,52	40,82	10,70		1	1	1	1	1	1			2	12,81	13,73
	30/01/24 18:00	54,33	49,21	5,11		1	1	1	1	1	1			9	7,07	13,73
	30/01/24 19:00	54,10	51,18	2,92		1	1	1	1	1	1			10	5,60	13,73
30/01/24 20:00	51,67	47,91	3,76		1	1	1	1	1	1			10	5,60	13,73	
30/01/24 21:00	46,73	42,93	3,81		1	1	1	1	1	1			2	5,60	13,73	
30/01/24 22:00	41,03	37,84	3,19		1	1	1	1	1	1				5,60	12,80	
30/01/24 23:00	35,40	31,21	4,19		1		1	1	1	1				5,60	12,32	

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Η G6 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, σε σταθερή ισχύ.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.