

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 30/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	6,06	4,90	1,16	1		1				1,62
	01:00	5,65	5,14	0,51	1		1				0,60
	02:00	5,56	4,99	0,57	1		1				0,59
	03:00	5,21	5,21	0,00	1		1				0,00
	04:00	5,28	5,28	0,00	1		1				0,00
	05:00	5,31	5,31	0,00	1		1				0,00
	06:00	5,42	5,42	0,00	1		1				0,00
	07:00	6,02	6,02	0,00	1		1				0,00
	08:00	6,74	6,74	0,00		1	1				0,00
	09:00	7,00	7,00	0,00		1	1				0,00
	10:00	7,14	7,14	0,00		1	1				0,00
	11:00	7,13	7,13	0,00		1	1				0,00
	12:00	7,33	7,33	0,00		1	1				0,00
	13:00	7,27	7,27	0,00		1	1				0,00
	14:00	6,93	6,57	0,35		1	1				1,68
	15:00	6,93	6,34	0,59		1	1				2,65
	16:00	6,91	6,32	0,59		1	1				2,65
	17:00	7,36	6,77	0,59		1	1				2,65
	18:00	7,71	7,27	0,45		1	1				2,65
	19:00	7,78	7,78	0,00		1	1				2,65
	20:00	7,76	7,76	0,00		1	1				2,65
	21:00	7,38	7,38	0,00		1	1				2,65
	22:00	6,75	6,75	0,00		1	1				2,65
	23:00	6,18	6,18	0,00		1	1				2,65

Παρατηρήσεις: Τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης