

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ             |                |                                    | Απολογισμός Λειτουργίας |                       |      |      |      |      |      |      | Τρίτη 30/1/2024 |   |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|---|--|
|                       |                |                                    | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)  |                       | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10            |   |  |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW)   | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1   | G2   | G3   | G4   | G6   | G7   | G8              | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
|                       |                |                                    |                         |                       |      |      |      |      |      |      |                 |   |  |
| Τρίτη                 | 00:00          | 2,04                               | 2,04                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,36   |
|                       | 01:00          | 1,83                               | 1,82                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,15   |
|                       | 02:00          | 1,76                               | 1,76                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,08   |
|                       | 03:00          | 1,71                               | 1,71                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,03   |
|                       | 04:00          | 1,72                               | 1,71                    | 0,01                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,05   |
|                       | 05:00          | 1,69                               | 1,69                    | 0,01                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,02   |
|                       | 06:00          | 1,94                               | 1,94                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,25   |
|                       | 07:00          | 2,15                               | 2,15                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,46   |
|                       | 08:00          | 2,26                               | 2,26                    | 0,01                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,58   |
|                       | 09:00          | 2,34                               | 2,34                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,66   |
|                       | 10:00          | 2,39                               | 2,39                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,69   |
|                       | 11:00          | 2,36                               | 2,36                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,68   |
|                       | 12:00          | 2,40                               | 2,40                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,70   |
|                       | 13:00          | 2,44                               | 2,44                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,72   |
|                       | 14:00          | 2,48                               | 2,48                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,73   |
|                       | 15:00          | 2,65                               | 2,65                    | 0,00                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,65   |
|                       | 16:00          | 2,79                               | 2,79                    | 0,00                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,54   |
|                       | 17:00          | 2,95                               | 2,95                    | 0,00                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,70   |
|                       | 18:00          | 3,30                               | 3,30                    | 0,00                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 1,02   |
|                       | 19:00          | 3,32                               | 3,32                    | 0,00                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 1,05   |
|                       | 20:00          | 3,23                               | 3,23                    | 0,01                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,98   |
|                       | 21:00          | 3,00                               | 2,99                    | 0,01                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,76   |
|                       | 22:00          | 2,73                               | 2,73                    | 0,01                  | 1    |      | 1    | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,50   |
|                       | 23:00          | 2,41                               | 2,40                    | 0,01                  | 1    |      |      | 1    |      | 1    |                 | 0,00  | 0,46   |

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
- 2) Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε έντονα καιρικά φαινόμενα.

|  |  |
|--|--|
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
|  | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης     |