

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 30/1/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	3,36	1,75	0,68	0,93	1									0,69	0,98
	01:00	2,97	1,57	0,68	0,72	1									0,69	0,95
	02:00	2,76	1,66	0,68	0,42	1									0,69	0,91
	03:00	2,64	1,64	0,68	0,32	1									0,69	0,88
	04:00	2,58	1,58	0,68	0,32	1									0,69	0,87
	05:00	2,56	1,57	0,68	0,32	1									0,69	0,87
	06:00	2,79	1,60	0,68	0,51	1									0,69	0,91
	07:00	3,32	1,88	0,68	0,76	1									0,69	0,98
	08:00	3,64	1,84	0,79	1,01	1									0,79	0,99
	09:00	3,82	1,57	0,94	1,30	1									0,95	0,99
	10:00	4,01	1,63	0,97	1,41	1									0,99	0,99
	11:00	4,25	1,87	0,95	1,42	1									0,99	0,99
	12:00	4,69	2,48	0,94	1,27	1						1			0,99	0,99
	13:00	4,93	2,53	0,94	1,46	1						1			0,99	0,99
	14:00	4,90	2,53	0,94	1,44	1						1			0,99	0,99
	15:00	4,64	2,07	0,93	1,65	1		1							0,98	0,98
	16:00	4,45	1,78	0,92	1,74	1						1			0,97	0,97
	17:00	4,63	1,57	0,92	2,14	1						1			0,98	0,98
18:00	5,01	1,63	0,93	2,45	1						1			0,98	0,98	
19:00	5,00	1,52	0,92	2,56	1						1			0,98	0,98	
20:00	4,93	1,44	0,92	2,56	1									0,99	0,99	
21:00	4,63	1,35	0,92	2,35	1									0,99	0,99	
22:00	4,16	1,30	0,92	1,94	1									0,99	0,99	
23:00	3,86	1,39	0,90	1,57	1									0,98	0,99	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης