

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 31/1/2024				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/01/24 0:00	3,82	3,63	0,19	1						0,95	0,95
	31/01/24 1:00	3,52	3,44	0,08	1						0,95	0,95
	31/01/24 2:00	3,40	3,38	0,01	1						0,95	0,95
	31/01/24 3:00	3,36	3,33	0,03	1						0,81	0,95
	31/01/24 4:00	3,37	3,35	0,02	1						0,95	0,95
	31/01/24 5:00	3,45	3,45	0,00	1						0,95	0,95
	31/01/24 6:00	3,94	3,94	0,00	1						0,95	0,95
	31/01/24 7:00	4,33	4,33	0,00	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 8:00	4,20	4,18	0,02	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 9:00	3,87	3,84	0,03	1					1	0,90	0,95
	31/01/24 10:00	3,68	3,67	0,01	1						0,85	0,95
	31/01/24 11:00	3,75	3,73	0,03	1						0,95	0,95
	31/01/24 12:00	3,86	3,84	0,02	1						0,95	0,95
	31/01/24 13:00	4,03	4,02	0,01	1					1	0,91	0,95
	31/01/24 14:00	4,16	4,10	0,06	1					1	0,75	0,95
	31/01/24 15:00	4,52	4,27	0,25	1					1	0,82	0,95
	31/01/24 16:00	4,53	4,19	0,34	1					1	0,95	0,95
	31/01/24 17:00	5,07	4,81	0,27	1					2	0,95	0,95
	31/01/24 18:00	5,63	5,58	0,05	1					2	0,80	0,95
	31/01/24 19:00	5,57	5,49	0,09	1					2	0,83	0,95
31/01/24 20:00	5,44	5,19	0,25	1					2	0,81	0,95	
31/01/24 21:00	5,18	4,74	0,44	1					2	0,95	0,95	
31/01/24 22:00	4,62	4,31	0,31	1					1	0,95	0,95	
31/01/24 23:00	4,11	3,79	0,32	1					1	0,95	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε κατά τη διάρκεια της ημέρας προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.