

| ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | | | | | | | | Τετάρτη 31/1/2024 | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|---------|---------|-------|---|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 3,5 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 9,5 | 12,5 | 1,3 | 1,1 | | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G6 | G8 | G9 | G10 | G11 | A/Σ G12 | Cum x11 | HZ x5 | Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Τετάρτη | 31/01/24 0:00 | 30,40 | 25,96 | 4,45 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 5,60 | 9,19 |
| | 31/01/24 1:00 | 26,91 | 21,72 | 5,19 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,60 | 10,43 |
| | 31/01/24 2:00 | 26,03 | 20,88 | 5,15 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,60 | 10,44 |
| | 31/01/24 3:00 | 25,67 | 20,35 | 5,32 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,60 | 11,45 |
| | 31/01/24 4:00 | 25,23 | 19,93 | 5,30 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,60 | 11,29 |
| | 31/01/24 5:00 | 26,82 | 21,85 | 4,97 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 5,18 | 11,76 |
| | 31/01/24 6:00 | 31,59 | 27,03 | 4,55 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4,71 | 12,55 |
| | 31/01/24 7:00 | 38,97 | 34,38 | 4,59 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 4,71 | 13,73 |
| | 31/01/24 8:00 | 43,16 | 38,63 | 4,52 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 4,71 | 13,73 |
| | 31/01/24 9:00 | 46,17 | 41,65 | 4,52 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 5 | | 4,71 | 13,73 |
| | 31/01/24 10:00 | 46,02 | 40,18 | 5,84 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 6,49 | 13,73 |
| | 31/01/24 11:00 | 44,39 | 32,14 | 12,25 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,43 | 13,73 |
| | 31/01/24 12:00 | 44,22 | 31,49 | 12,73 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 31/01/24 13:00 | 43,19 | 30,53 | 12,66 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 31/01/24 14:00 | 41,53 | 28,81 | 12,72 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 31/01/24 15:00 | 41,92 | 29,15 | 12,77 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 31/01/24 16:00 | 44,34 | 31,54 | 12,80 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| | 31/01/24 17:00 | 47,20 | 36,41 | 10,78 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 11,65 | 13,73 |
| | 31/01/24 18:00 | 50,96 | 41,62 | 9,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 9,91 | 13,73 |
| | 31/01/24 19:00 | 51,68 | 39,35 | 12,34 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 |
| 31/01/24 20:00 | 49,94 | 38,42 | 11,52 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 | |
| 31/01/24 21:00 | 45,47 | 34,67 | 10,80 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 13,73 | 13,73 | |
| 31/01/24 22:00 | 40,07 | 28,66 | 11,41 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,68 | 13,69 | |
| 31/01/24 23:00 | 34,31 | 23,40 | 10,91 | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 13,18 | 13,16 | |

Παρατηρήσεις:

Η μονάδα G2 εντάσσεται τελευταία λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έως τις 06:00 επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος ήταν εκτός επικοινωνίας το διάστημα 03:00 με 11:00. Στις 17:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.