

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π ι	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 29 Ιανουάριος 2024	00:00	5,84	4,25	1,59				1							1,60	1,60
	01:00	5,25	3,51	1,74				1							1,74	1,73
	02:00	5,02	3,38	1,64				1							1,64	1,65
	03:00	4,92	3,30	1,61				1							1,61	1,62
	04:00	4,95	3,33	1,63				1							1,63	1,62
	05:00	5,24	3,56	1,68				1							1,67	1,68
	06:00	6,24	4,27	1,98				1							1,97	1,99
	07:00	7,69	5,37	2,32	1			1							2,33	2,46
	08:00	8,58	6,63	1,94	1			1							2,72	2,82
	09:00	8,93	6,87	2,06	1	1		1							2,90	2,93
	10:00	9,03	6,96	2,07	1	1		1							2,92	2,91
	11:00	8,48	6,50	1,97	1	1		1							2,78	2,77
	12:00	8,36	6,38	1,98	1	1		1							2,81	2,79
	13:00	8,48	6,39	2,09	1	1		1							2,95	2,95
	14:00	8,20	5,49	2,71	1	1		1							2,78	2,76
	15:00	7,63	5,42	2,21	1	1		1							2,21	2,20
	16:00	8,09	5,44	2,64	1	1		1							2,64	2,65
	17:00	9,16	7,02	2,14				1	1						2,14	2,03
	18:00	10,25	7,23	3,03				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,31	7,29	3,03				1	1						3,04	3,04
	20:00	10,03	7,01	3,02				1	1						3,04	3,04
	21:00	9,05	6,50	2,54				1	1						2,57	2,54
	22:00	7,85	6,49	1,35				1	1						1,37	1,35
	23:00	6,85	6,33	0,52				1	1						0,52	0,69

Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης