

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 30 Ιανουάριος 2024	00:00	5,96	4,28	1,68				1							1,68	1,72
	01:00	5,39	3,51	1,89				1							1,89	1,89
	02:00	5,24	3,41	1,83				1							1,83	1,83
	03:00	5,13	3,42	1,70				1							1,74	1,73
	04:00	5,14	3,43	1,71				1							1,73	1,73
	05:00	5,46	3,69	1,77				1							1,84	1,86
	06:00	6,43	4,70	1,72	1			1							1,99	2,02
	07:00	7,95	6,77	1,17				1	1						1,52	1,20
	08:00	8,84	7,22	1,62				1	1						1,76	2,30
	09:00	9,46	7,65	1,81				1	1						1,82	2,93
	10:00	9,77	8,05	1,72				1	1						1,73	3,03
	11:00	9,80	8,30	1,50				1	1						1,52	3,04
	12:00	9,82	8,45	1,37				1	1						1,52	3,04
	13:00	9,70	8,36	1,33				1	1						1,52	3,02
	14:00	8,87	7,62	1,25				1	1						1,52	2,36
	15:00	8,84	7,66	1,18				1	1						1,52	2,33
	16:00	8,87	7,58	1,29				1	1						1,52	2,36
	17:00	9,54	8,18	1,36				1	1						1,52	2,87
	18:00	10,60	9,37	1,23				1	1						1,52	3,04
	19:00	10,45	9,11	1,33				1	1						1,52	3,04
	20:00	10,06	8,57	1,49				1	1						1,52	3,04
	21:00	9,11	7,60	1,52				1	1						1,52	2,60
	22:00	8,03	6,52	1,51				1	1						1,52	1,53
	23:00	7,07	5,56	1,51			1		1						1,52	1,22

Από τις πρωινές ώρες και μέχρι το πέρας της ημέρας επικρατούσε έντονη κακοκαιρία. Δύο Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης