



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε π η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 31 Ιανουάριος 2024	00:00	6,12	4,60	1,52		1			1						1,52	1,80
	01:00	5,49	3,97	1,52					1						1,52	1,90
	02:00	5,31	3,79	1,52					1						1,52	1,86
	03:00	5,19	3,67	1,52					1						1,52	1,82
	04:00	5,15	3,63	1,52					1						1,52	1,79
	05:00	5,50	3,98	1,52					1						1,52	1,92
	06:00	6,41	5,12	1,30					1						1,30	2,23
	07:00	7,94	6,66	1,27			1		1						1,26	2,72
	08:00	9,10	6,90	2,20		1	1		1						2,21	2,62
	09:00	9,75	7,50	2,25				1	1						2,26	2,88
	10:00	9,43	7,17	2,26				1	1						2,26	2,74
	11:00	9,17	7,42	1,75	1	1			1						1,79	1,84
	12:00	8,43	6,85	1,59				1	1						1,57	1,84
	13:00	8,52	6,52	2,01				1	1						2,01	2,03
	14:00	8,30	6,47	1,83				1	1						1,84	1,80
	15:00	8,14	6,52	1,62				1	1						1,62	1,63
	16:00	8,40	6,52	1,88				1	1						1,88	1,88
	17:00	9,25	6,60	2,65				1	1						2,64	2,65
	18:00	10,34	7,31	3,02				1	1						3,04	3,04
	19:00	10,29	7,26	3,03				1	1						3,04	3,04
	20:00	9,80	6,79	3,01				1	1						3,02	3,02
	21:00	8,92	6,50	2,42				1	1						2,44	2,43
	22:00	7,85	6,48	1,36				1	1						1,38	1,36
	23:00	6,81	6,46	0,35				1	1						0,36	0,40

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.
Λόγω σφάλματος στον εξοπλισμό των μονάδων G1, G2, G3, αντί αυτών εντάχθηκε η μονάδα G4.
Δύο H/Z βρίσκονται σε βλάβη.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης