

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας								Τετάρτη 31/1/2024		
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,10	2,10	0,01	1			1		1		0,00	0,43
	01:00	1,94	1,93	0,01	1			1		1		0,00	0,26
	02:00	1,84	1,83	0,01	1			1		1		0,00	0,16
	03:00	1,78	1,77	0,01	1			1		1		0,00	0,10
	04:00	1,80	1,79	0,01	1			1		1		0,00	0,12
	05:00	1,84	1,83	0,01	1			1		1		0,00	0,16
	06:00	1,96	1,95	0,01	1			1		1		0,00	0,28
	07:00	2,16	2,02	0,14	1			1		1		0,14	0,48
	08:00	2,23	1,71	0,52	1			1		1		0,52	0,55
	09:00	2,20	1,69	0,51	1			1		1		0,52	0,52
	10:00	2,13	1,68	0,45	1			1		1		0,46	0,46
	11:00	2,26	1,72	0,54	1			1		1		0,54	0,57
	12:00	2,23	1,73	0,50	1			1		1		0,51	0,55
	13:00	2,22	1,69	0,53	1			1		1		0,53	0,54
	14:00	2,28	1,70	0,58	1			1		1		0,59	0,59
	15:00	2,32	1,71	0,60	1			1		1		0,63	0,63
	16:00	2,53	1,72	0,80	1			1		1		0,83	0,85
	17:00	2,64	1,77	0,87	1			1		1		0,90	0,89
	18:00	2,97	2,18	0,79	1			1		1		0,79	0,83
	19:00	3,04	2,44	0,60	1		1	1		1		0,60	0,80
	20:00	3,01	2,42	0,60	1		1	1		1		0,60	0,78
	21:00	2,89	2,33	0,56	1		1	1		1		0,57	0,65
	22:00	2,65	2,27	0,38	1		1	1		1		0,40	0,42
	23:00	2,26	2,00	0,27			1	1		1		0,30	0,47

Παρατηρήσεις:

- 1) Η μονάδα G7 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.
- 2) Ο περιορισμός του set-point του ΑΠ οφείλεται σε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης