

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Τετάρτη 31/1/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	31/01/24 0:00	14,37	9,42	4,96	1			1			5,03
	31/01/24 1:00	13,20	8,59	4,61	1			1			4,62
	31/01/24 2:00	13,19	8,62	4,57	1			1			4,62
	31/01/24 3:00	12,56	8,15	4,41	1			1			4,40
	31/01/24 4:00	12,24	8,00	4,24	1			1			4,28
	31/01/24 5:00	12,55	8,12	4,42	1			1			4,39
	31/01/24 6:00	14,26	9,40	4,86	1			1			4,99
	31/01/24 7:00	17,36	11,24	6,12	1			1	1		6,08
	31/01/24 8:00	18,30	11,90	6,39	1			1	1		6,40
	31/01/24 9:00	18,28	11,85	6,43	1			1	1		6,40
	31/01/24 10:00	17,66	11,45	6,21	1			1	1		6,18
	31/01/24 11:00	16,88	10,99	5,90	1			1	1		5,91
	31/01/24 12:00	16,57	11,33	5,24	1			1	1		5,80
	31/01/24 13:00	16,46	10,76	5,69				1		1	5,76
	31/01/24 14:00	15,88	10,40	5,49				1		1	5,56
	31/01/24 15:00	17,02	11,53	5,49				1		1	5,96
	31/01/24 16:00	18,73	12,75	5,98				1		1	6,55
	31/01/24 17:00	19,95	13,79	6,16				1	1	1	6,98
	31/01/24 18:00	21,68	15,10	6,58				1	1	1	7,59
	31/01/24 19:00	22,24	15,96	6,28				1	1	1	7,78
	31/01/24 20:00	22,06	16,35	5,72				1	1	1	7,72
	31/01/24 21:00	20,65	15,08	5,57				1	1	1	7,23
	31/01/24 22:00	18,39	13,62	4,77				1	1	1	5,95
	31/01/24 23:00	16,17	11,67	4,50				1		1	5,66

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.